

38375/14.09.2015

Catre:

**Comisia de analiza contestatii (Ordinul ANRE nr. 115/2014)
Domnului Gheorghe VISAN, Presedinte**

**Referitor: Contestatia cu nr. 32330/04.09.2015 transmisa de PRE Lord Energy, avand ca motiv diferenta
intre dezechilibrele calculate in cadrul PRE si valoarea dezechilibrelor primite prin nota finala de
informare transmisa de OPCOM pentru UD SIMNICU, in datele de 01 si 02 iunie 2015**

In urma analizei contestatiei PRE Lord Energy din data de 21.07.2015, inregistrata la CNTEE Transelectrica SA
cu nr. 27301/23.07.2015 pentru UD SIMNICU, apartinand PPE SOLPRIM au rezultat urmatoarele:

- contestatia se refera la datele din zilele de 01.06 si 02.06.2015 pentru care declaratiile de disponibilitate
contineau valoarea maxima a disponibilitatii unitatii dispecerizabile UD SIMNICU pentru intreaga zi, ceea ce nu
corespundea cu puterea maxima reala disponibila a centralei fotovoltaice SIMNICU.
- din analiza datelor inregistrate in platforma PE a rezultat ca pentru datele de 01.06, respectiv 02.06.2015 PRE
Lord Energy nu a introdus declaratia de disponibilitate pentru UD SIMNICU, in consecinta platforma a generat
automat declaratiile de disponibilitate egale cu puterea maxima a UD-ului pentru fiecare interval orar;
- introducerea notificarii fizice pentru aceasta UD s-a efectuat in data de 29.05.2015 pentru zilele de 01.06.2015,
respectiv 02.06.2015. OPE a constatat ca in acest caz platforma PE nu a facut compararea valorilor notificarii
fizice cu cele din declaratia de disponibilitate, de aceea nu a fost respinsa notificarea fizica pentru zilele in
discutie;
- din cauza diferentelor de putere dintre notificarea fizica aprobata si disponibilitatea declarata, UD SIMNICU a
intrat in ordinea de merit la crestere de putere si a primit dispozitii de crestere de putere in data de 01.06.2015,
in intervalele 20, 21, 22, 23, 24 si in data de 02.06.2015, in intervalele 8, 9;
- dezechilibrele produse de nerealizarea acestor dispozitii de dispecer s-au regasit in primul set de date pentru
decontare transmis de OPE catre OPDE in data de 13.07.2015, insotite de adresa nr. 25523/13.07.2015. Aceste
dezechilibre au fost transmise catre PRE Lord Energy in nota de informare de la OPDE si sunt contestate in
prezent;
- in data de 16.07.2015 OPE a primit de la OMEPA al doilea set de date de masura, cu corectii pentru luna iunie;
- contestatia trimisa de catre PRE Lord Energy in data de 21.07.2015 a fost aprobata de catre UNO – DEN,
astfel dispozitiile de dispecer din zilele de 01.06 si 02.06.2015 pentru UD SIMNICU au fost anulate, s-a remediat
eroarea de soft din platforma PE si s-a rulat din nou calculul datelor de decontare, conform prevederilor
Ordinului ANRE nr. 115/2014, Art. 4, punctul (3);
- in data de 23.07.2015 OPE a transmis catre PPE SOLPRIM, prin intermediul platformei PE, notele de
regularizare corectate, continand valorile dezechilibrelor sustinute de catre Lord Energy in prezent.
- noile date de decontare s-au transmis catre OPDE in data de 24.07.2015 insotite de adresa nr.
27354/24.07.2015.


Anexam contestatia nr. 27301/23.07.2015 primita in timpul rularii procesului calculelor de decontare si fisa OPE
de analiza/aprobare/rezolvare a acestei contestatii.

Cu stimă,

Director UNO – DEN
Virgiliu IVAN



Director Directie Operativa UNO – DEN
Mihail CREMENESCU



Intocmit,
Manager PE
Mircea ANTON





"office-lordenergy.ro"
<office@lordenergy.ro>
07/21/2015 01:13 PM

To Adriana Terente <Adriana.Terente@transelectrica.ro>
cc
bcc

Subject rugam verificare

History: This message has been replied to and forwarded.

Who	Date	Time	Subject
office-lordenergy.ro	07/21/2015	01:13 PM	rugam verificare
☐ "office-lordenergy.ro" <office@lordenergy.ro>	07/23/2015	09:06 AM	Re: rugam verificare

Buna ziua,

Am observat ca in "Formularul declarative de disponibilitate" pentru "SIMNICU" in zilele de 1 si 2 Iunie 2015 , valorile sunt diferite fata de cele din "Formular program generare".

In "Formularul declarative de disponibilitate" apar inclusiv cantitati pe IBD-urile de noapte, desi in mod clar noi nu am introdus acele valori.

Noi de obicei introducem aceleasi valori si in "Formularul declarative de disponibilitate" si in "Formular program generare".

Daca nu am fi introdus nimic in Declaratia de disponibilitate, nu am fi putut introduce valori in "Formular program generare", dar acesta este correct.

Va rog frumos sa verificati si sa ne transmiteti ce s-a intamplat in acele date.

Va multumesc si va doresc o zi excelenta!

Cu stima,

Florin Munteanu

tel:+40 741 11.22.45

email:office@lordenergy.ro

Transelectrica S.A.
Nr. 27801
Zua 23 Iunie 2015



Compania Nationala de Transport
al Energiei Electrice

REZOLVAREA CONTESTAȚIEI cu numărul de înregistrare

24 201 / 23.07.2015

ANALIZA CONTESTAȚIEI PRE LORD ENERGY nu a introdus în platformă DD pentru

UD SIMNICO, pentru datele de: 01.02.06.2015.

Notificarea pentru aceste zile a fost introdusă într-un xmel pe trei zile: 3,0k
Au constat că în acest caz platforma nu a aplicat corectura ca valoare din
DD să fie \geq cu valoarea notificată.

REZOLUȚIA CONTESTĂRII se vor anula DD pentru datele 1 și 2.06.2015

DIRECTOR DO UNO-DEN p. Vasile Scricea ✓

DATA 23.07.2015.

S-au anulat DD furnizate de UD SIMNICO în datele de 01,02.06.2015.
S-a raportat eroarea din platformă la echipa de mentenanță