

UNITATEA OPERAȚIONALĂ – DISPECERUL ENERGETIC NAȚIONAL
Bd. Hristo Botev, nr. 16 – 18, sector 3, cod 030236, BUCUREȘTI
Tel.: +40213035613, Fax: +40213035630

Nr. 1183/29.01.2016

**Comisia de analiză a contestațiilor privind decontarea lunară pe piața de echilibrare
Dlui. Gheorghe VIȘAN - Președinte Comisie**

**Ref: contestația OMV PETROM S.A. pentru luna noiembrie 2015 transmisă prin adresa C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A. (Direcția Comercială) nr. 1183 / 13.01.2016**

În urma adresei menționate în referință, referitoare la contestația OMV PETROM S.A. privind recunoașterea costurilor aferente pornirii unității dispecerizabile CECC Brazi în data de 23.11.2015, vă transmitem concluziile analizei efectuate:

1. În data de 23.11.2015, UD CECC Brazi era notificată pentru pornire în intervalul orar 03:00 – 04:00;
2. În urma analizei deficitului de putere din SEN constatat în data de 22.11.2015 și luând în considerare ofertele de preț și notificările unităților dispecerizabile pentru ziua de 23.11.2015, s-a dispus pornirea mai devreme a UD CECC Brazi, începând cu intervalul orar 21:00 – 22:00 al zilei de 22.11.2015 (sincronizarea la SEN), urmând ca puterea minimă tehnică netă în configurația ITG+TA (207 MW) să fie injectată în SEN în intervalul orar 00:00 – 01:00 al zilei de 23.11.2015;
3. OTS consideră că s-a realizat o devansare a pornirii notificate de către producător pentru UD CECC Brazi, fără alte costuri suplimentare decât cele pe care producătorul le-a avut în vedere pentru realizarea obligațiilor contractuale asumate;
4. OMV PETROM S.A. solicită recunoașterea costului aferent acestei porniri în valoare de 790000 lei.

Anexăm notificarea fizică și punctul de funcționare pentru UD CECC Brazi pentru zilele de 22.11.2015 și 23.11.2015.


Având în vedere divergența de opinii, CNTEE Transelectrica SA (UNO – DEN) a transmis la ANRE adresa cu nr. 850 / 14.01.2016 prin care a solicitat un punct de vedere al Autorității de Reglementare atât în ceea ce privește situația UD CECC Brazi, cât și tratarea pe viitor a acestui gen de situații. Solicitarea către ANRE s-a făcut în baza art. 8, alin. (5) din Ordinul ANRE 115 / 2014 *“În cazul apariției unor situații atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care va fi publicat pe site-ul OTS”.*

Cu stimă,

Virgiliu IVAN
Director UNO-DEN



Mihail CREMENESCU
Director Direcție Operativă UNO /DEN



Întocmit,

Octavia UNGUROIU
Manager energetic MP



Mircea ANTON
Manager energetic PE



Anexă

Notificare fizică:

Unit Name		PETROM
Unit Type		Unit
Schedule ID		655430
Time (EET)		
Date	Hour	
22.11.2015 - 22.11.2015	00:00 - 01:00	381.000
22.11.2015 - 22.11.2015	01:00 - 02:00	287.000
22.11.2015 - 22.11.2015	02:00 - 03:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	03:00 - 04:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	04:00 - 05:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	05:00 - 06:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	06:00 - 07:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	07:00 - 08:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	08:00 - 09:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	09:00 - 10:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	10:00 - 11:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	11:00 - 12:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	12:00 - 13:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	13:00 - 14:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	14:00 - 15:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	15:00 - 16:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	16:00 - 17:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	17:00 - 18:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	18:00 - 19:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	19:00 - 20:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	20:00 - 21:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	21:00 - 22:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	22:00 - 23:00	0.000
22.11.2015 - 22.11.2015	23:00 - 00:00	0.000

Unit Name		PETROM
Unit Type		Unit
Schedule ID		655432
Time (EET)		
Date	Hour	
23.11.2015 - 23.11.2015	00:00 - 01:00	0.000
23.11.2015 - 23.11.2015	01:00 - 02:00	0.000
23.11.2015 - 23.11.2015	02:00 - 03:00	0.000
23.11.2015 - 23.11.2015	03:00 - 04:00	35.000
23.11.2015 - 23.11.2015	04:00 - 05:00	60.000
23.11.2015 - 23.11.2015	05:00 - 06:00	150.000
23.11.2015 - 23.11.2015	06:00 - 07:00	207.000

23.11.2015 - 23.11.2015	07:00 - 08:00	355.000
23.11.2015 - 23.11.2015	08:00 - 09:00	565.000
23.11.2015 - 23.11.2015	09:00 - 10:00	750.000
23.11.2015 - 23.11.2015	10:00 - 11:00	755.000
23.11.2015 - 23.11.2015	11:00 - 12:00	755.000
23.11.2015 - 23.11.2015	12:00 - 13:00	755.000
23.11.2015 - 23.11.2015	13:00 - 14:00	755.000
23.11.2015 - 23.11.2015	14:00 - 15:00	755.000
23.11.2015 - 23.11.2015	15:00 - 16:00	755.000
23.11.2015 - 23.11.2015	16:00 - 17:00	755.000
23.11.2015 - 23.11.2015	17:00 - 18:00	750.000
23.11.2015 - 23.11.2015	18:00 - 19:00	750.000
23.11.2015 - 23.11.2015	19:00 - 20:00	750.000
23.11.2015 - 23.11.2015	20:00 - 21:00	750.000
23.11.2015 - 23.11.2015	21:00 - 22:00	750.000
23.11.2015 - 23.11.2015	22:00 - 23:00	750.000
23.11.2015 - 23.11.2015	23:00 - 00:00	780.000

Punct de funcționare:

22.11.2015

Time (EET)	Base Point [MW]	Regulation Band [MW]	
00:00	207	0	
00:30	0	0	
21:00	50	0	
22:00	170	0	
23:00	206	0	

23.11.2015

Time (EET)	Base Point [MW]	Regulation Band [MW]	
00:00	207	0	
07:00	355	60	
08:00	565	200	
09:00	750	80	
10:00	755	70	
17:00	750	80	
23:00	780	20	