

Directia de masurare OMEPA

Nr. 6360/17.02.2016

Catre: Directia comerciala

In atentie: Domnului Gheorghe Visan – Director Directia Comerciala, Presedinte Comisia de analiza contestatii (Ordinul ANRE nr. 115/2014)

Fax: 021 3035 847

Referitor: Adresa nr. 5400/10.02.2016 privind contestatia transmisa de catre SC Bridgeconstruct SRL

In urma analizei contestatiei Bridgeconstruct, va facem cunoscute urmatoarele:

1. In data de 9.12.2015, DM OMEPA a transmis catre Piata de Echilibrare, conform Ordinului ANRE nr.115/6.11.2014, datele agregate aferente UD-urilor pentru luna noiembrie 2015. Cantitatea eronata de 18.504.2 MWh a fost transmisa la DM OMEPA de catre Electrica Distributie Muntenia Nord, care este operator de masurare pentru Unitatea Dispecerizabila Cudalbi.
2. In cursul lunii ianuarie 2016, Electrica Distributie Muntenia Nord a informat DM Omepa ca a transmis datele inversate, astfel: cantitatea de la UD Corni1 18504.2 MWh a transmis-o pentru UD Cudalbi si cantitatea de 2435.488 MWh de la UD Cudalbi a transmis-o pentru UD Corni1.
3. Solicitarea din cadrul acestei contestatii necesita retransmiterea datelor corectate pe luna noiembrie 2015 de catre Electrica Distributie Muntenia Nord la DM OMEPA pentru UD Cudalbi si UD Corni 1.

In concluzie, DM OMEPA isi exprima acordul in vederea primirii datelor corecte pentru UD Cudalbi si UD Corni1 pe luna noiembrie 2015 de la Electrica Distributie Muntenia Nord si retransmiterea acestora catre Piata de Echilibrare in vederea refacerii decontarii.

Cu consideratie,

Director DM OMEPA


Petru Catalin LISMAN



Intocmit,

Sef Serv.Telecontorizare Piata Angro

Liliana STANESCU





Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
România, Nr. Inregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/0602/2001. Cod unic
de înregistrare 13326043, Telefon: +4021 303 56 11 Fax: +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

Nr. 5400/10.02.2016

Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A.
- in atentie domnului Director General **Victor IONESCU**
Fax: 021-3071400

Directia Operativa UNO -DEN
- in atentie domnului Director **Virgiliu IVAN**
Fax:021-3035630

Directia Masurare OMEPA
- in atentie domnului Director **Catalin Petru LISMAN**
Fax:021-3035756

SC BRIDGECONSTRUCT SRL
- in atentie Domnului Director **Asher SHMULEVITZ**
Fax. 0314051718

In data de 10.02.2016, la secretariatul Directiei Comerciale a fost inregistrata adresa nr.062/09.02.2016 emisa de SC BRIDGECONSTRUCT SRL, care in calitate de parte participante la piata de echilibrare a contestat contravaloarea dezechilibrului la notificare in valoare de 903.90RON pentru luna de decontare Noiembrie 2015 pentru Unitatea Dispecerizabila UD CEE CUDALBI (cod 30B-BRCONSTR--V).

Astfel, in conformitate cu prevederile art.8 aliniatul (1) din Ordinul Presedintelui ANRE nr.115/06.11.2014 si cu Decizia CNTEE Transelectrica SA nr. 458/2015, va solicitam ca in termen de 10 zile lucratoare sa transmiteti un punct de vedere privind contestatia SC BRIDGECONSTRUCT SRL din adresa nr. nr. 062/09.02.2016. Punctul de vedere va fi inaintat catre Comisia de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara pentru Piata de echilibrare la fax. 021.3035847 si adresele de e-mail george.visan@transelectrica.ro; marian.obretin@transelectrica.ro.

In termen de 5 zile lucratoare de la primirea punctelor dumneavoastra de vedere si a analizei acestora, Comisia de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara pentru Piata de echilibrare, impreuna cu OPCOM, va decide privind acceptarea sau respingerea solicitarii de corectare.

Decizia privind rezultatul solicitarii SC BRIDGECONSTRUCT SRL, nr. 062/09.02.2016 va fi publicata pe site-ul Transelectrica SA la adresa <https://www.transelectrica.ro/web/tel/anunturi-ope>.

Va multumim pentru colaborare!

Loctiitor presedinte Comisie de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara pentru Piata de echilibrare



**BRIDGECONSTRUCT S.R.L.**

"in insolventa, in insolvency, en procedure collective"

Sediul social: Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 51C, nivel 1, Biroul 2 B1, cod postal 700213, Iasi, Judetul Iasi
Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.: J22/710/2006
Cod unic de înregistrare: RO18509733

Nr. 062 - 09.02.2016

Catre: CNTEE Transelectrica SA

Ref. : Contestatie factura Seria TEL 15 AA Nr.factura: 13365

ADRESA

Stimati Domni,

Prin prezenta, **BRIDGECONSTRUCT SRL** cu sediul in Iasi, Blv. Nicolae Iorga Nr. 51C, nivel 1, biroul 2B1, Judetul Iasi, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J22/710/2006, Cod de Identificare Fiscala RO 18509733, reprezentata legal prin Asher Shmulevitz in calitate de Administrator Special,

contestam factura Seria TEL 15 AA Nr. 13365 emisa la data de 23.12.2015 reprezentand contravaloare dezechilibru la notificare in valoare de 903,90 RON, deoarece aceasta a fost intocmita in baza unor informatii eronate incarcate in platforma DAMAS independent de implicarea societatii.

Intrucat productia inregistrata de CEE Cudalbi 10MW in luna Noiembrie 2015 masurata de Electrica Distributie Muntenia Nord- Centrul de Masurare Galati a fost de 2.435,488 MW, iar in platforma DAMAS au fost incarcate date masurate insumand 18.504,2 MW, avem rugamintea sa verificati si sa remediatii situatia semnalata cat mai curand.

In sustinerea celor prezentate anterior, va atasam PV de productie primit de la Electrica Distributie Muntenia Nord, fisierul cu datele masurate incarcate in DAMAS si factura emisa de Transelectrica pentru contravaloare dezechilibru la notificare.

Cu stima,

BRIDGECONSTRUCT S.R.L.



S.C. Filiale de Distribuție a Energiei Electrice

ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD

Sursă de Distribuție Galați

Cod Tarif Inregistrare: 1465306

Str. N. Bălcescu, nr. 35A Cod 800001 Galați Județul Galați Tel: 0236 480 800 Fax: 0236 461 708 www.electrica.ro

CENTRU MASURARE GALATI

NR. 3002/04.12.2015

Incheiat astazi 04.12.2015 intre SDEE Galați și SC BRIDGECONSTRUCT SRL
privind energia electrica debitata-consumata de Parc Eolian Cudaibi 20 kV in luna
nov 2015

Element rețea (trafo, conșor, etc)		1-Nov-2015	1-Dec-2015	Diferența	Constanța	Energie electrica consumata
ELSTER A 1800 2782519	REC (producție)	1,286.378	1,418.596	162.218	16000	2 435 488
ELSTER A 1800 2782519	DEL (Consum)	2.944	3.236	0.292	16000	4 672
ELSTER A 1800 2782519	Q1 inductiv	0	0	0	16000	
ELSTER A 1800 2782519	Q2 cap	62.73	65.299	12.569	16000	301 104
ELSTER A 1800 2782519	Q3 inductiv	86.462	103.286	16.824	16000	269 184
ELSTER A 1800 2782519	Q4 cap	27.421	30.604	3.183	16000	50 928

TOTAL PRODUS						2 435 488
TOTAL CONSUMAT						4 672

Producator
SC BRIDGECONSTRUCT SRL

SDEE Galați
Ing. Irimia Gelu



S.C. F.D.E.E. - ELECTRICA
DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A.
S.D.E.E. GALATI
CENTRUL DE MASURA