NTC pentru Mai 2011 _V5 : Fara retragerea LEA 400kV Mintia-Sibiu si LEA 220kV Mintia-Timisoara
Pif LEA 400kV Isaccea-Varna 27.05.2011
Fara retragerea LEA 400kV 1+2 Tantareni-Kozlodui in perioada 23-27.05.2011

Luand in considerare :

- Generatie initiala in CHE Portile de Fier 950 MW ;
- Limita pe L400kV Portile de Fier-Djerdap 1600 A (TC Portile de Fier);
- Automatici de putere pe LEA 220kV Portile de Fier-Resita deconectate;
- Reglaje de vara la protectii in Serbia ;
- Masuri preventive si post-event;
- Schimburi prognozate si variante de schimb; fara soldare; conventii bilaterale.

Valorile NTC fiabile pe granitele Romaniei in **Mai 2011** sunt :

NTC	01.05 2011	02-06.05 2011	07-08.05 2011	09-13.05 2011	14-15.05 2011	16-20.05 2011	21-22.05 2011	23-27.05 2011	28-29.05 2011	30-31.05 2011	
	.	Iernut-Sibiu		~~Mintia-Sibiu~~							
						~~Mintia-Tim.~~					
			U2 CNE								
								~~Tint.-Ko.1+2~~		Tint.-Ko.1+2	
	LEA UA			LEA BG						LEA RS	
									Pif Isaccea-Varna		
RO=>HU	450	400				450		350		300	
HU=>RO	700	500	700								a
RO =>RS	550			500				500		300	a
RS =>RO	200			250				200		150	a
RO =>BG	300			200			300	300		250	
BG =>RO	300			400			400				
RO =>UA	50										
UA =>RO	200	100	200				150	200		250	
ROExport	1350	1300		1150		1200	1300	1200		900	
ROImport	1400	1100	1400	1550			1500				

- TRM export/import in interfata RO **300 MW / 400 MW**
- TRM export in interfata RO+BG **300 MW**