NTC pentru Septembrie 2011 _V3 :

Luand in considerare :

- Programe de retrageri in SEN si SE interconectate;
- Generatie initiala in CHE Portile de Fier si Djerdap 1540MW (850MW + 690MW);
- S4 610MW
- Limita pe L400kV Portile de Fier-Djerdap 1300 A (Djerdap); reglaje de vara la protectii in Serbia ;
- Automatici de putere pe LEA 220kV Portile de Fier-Resita in funct. la retragerea unei LEA 400kV Portile de Fier sau Djerdap; automatici pe AT PdFier;
- Import GR+MK+AL 1300MW ; import Turcia 250MW; import HU 1230MW;
- Export initial BG 600 MW
- Masuri preventive si post-event (buclari in 110kV, redispecerizare). Schimburi prognozate; fara soldare; conventii bilaterale.

Valorile NTC fiabile pe granitele Romaniei in **Septembrie 2011** sunt :

NTC	01-02. 09. 2011	03. 09. 2011	04. 09. 2011	05. 09. 2011	06-09. 09. 2011	10. 09. 2011	11. 09. 2011	12-14. 09. 2011	15-16. 09. 2011	17. 09. 2011	18. 09. 2011	19-20. 09. 2011	21. 09. 2011	22. 09. 2011	23. 09. 2011	24. 09. 2011	25. 09. 2011	26-30. 09. 2011	
	Sibiu-Bv				Brasov-Gutinas										Isaccea-Dobrudja				
	AT Arad			T Oradea	Albertirsa-Bekecssaba					Nadab-Bekescsaba			Alb-Beke	Nadab-Beke,				Mint-Sib	
								TRosiori						T Arad & AT1 Iernut					
	Nis-Kos							Buc-Do						Craiova-T.Mag.					
	Mukacevo-V.Kap.				Nis-SofiaV			Bor-Nis						Obrenovac-Kraguievac-Jagodina					
										Mukacevo-Burstyn								Obr.-Kra	
RO=>HU	300																		
HU=>RO	700	400	250	200		350	500	250		500	650	250		300			250	350	a
												350	250	600		450	450	350	a
RO =>RS	500			450															
RS =>RO	350		200			300	100	400		500		400					450		a
																300			a
RO =>BG	300																		
BG =>RO	300				350		300			350					300			200	a
																		200	a
RO=>UA	50																		
UA =>RO	200	100																	
										150		100							
ROExport	1150			1100				1050		1150		1000	1050	1050			1050		
ROImport	1550	1150	850	800	850	1100	1050	750	800	1100	1250	900	800	1150	1100	1150	1150	950	

- TRM export/import in interfata RO **200-300 MW / 400 MW**
- TRM export in interfata RO+BG **300 MW**
- S4≤ **610MW** : 04-09.09 + 12-16.09 + 19-23.09 + 26-30.09