



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030788, București  
România. Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000.  
Cod Unic de înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei [www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)

UMICA-Direcția Comercială

Nr. 27735/ 16.07.2020.

### CLARIFICARE 1

Ca urmare a solicitărilor de clarificare primite din partea unui operator economic în legătura cu procedura de negociere având ca *obiect* „*Servicii de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, respectiv mentenanță, necesar funcționării Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA*”, formulăm următoarele răspunsuri de clarificare:

Solicitare clarificare	Răspuns de clarificare
<p>1.1 Cu referire la cerințele prevăzute la art. 4.1 – Condiții generale lit. a) și m) din Caietul de sarcini, vă rugăm să ne comunicați dacă oferta poate fi primită în următoarele condiții:</p> <p>a) Amplasamentul imobilului se află pe o rază de 6, 10 km față de sediul secundar al CNTEE TRANSELECTRICA SA (bdul Hristo Botev nr. 16-18)</p> <p>b) Imobilul se află amplasat în proximitatea accesului la un număr de trei mijloace de transport, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tramvai – distanța 0,9 km</li><li>• Autobuz - distanța 0,10 km</li><li>• Metrou – distanța 2 km – cu precizarea că ofertantul se angajează să asigure transportul personalului, pe cheltuiiala proprie, până la cea mai apropiată stație de metrou, cu un program de 2 ore dimineața și 2 ore la sfârșitul programului. Microbuzele vor asigura transportul cu o frecvență de 15 minute.</li></ul>	<p>Solicitările nu se acceptă.</p>
<p>1.2 Referitor art. 5.4; 5.5 din Caietul de sarcini – spațiile destinate structurii de securitate:</p> <p>a) Încăpere dedicată sistemului de securitate de 30 mp. Se face referire la dispeceratul cladirii sau trebuie organizat un dispecerat separat pentru Transelectrica?</p> <p>b) Cele 3 încăperi tehnologice prevăzute la</p>	<p>Încăperea dedicată dispeceratului sistemului de securitate este necesar a fi organizată separat pentru Transelectrica. Toate încăperile la care se face referire la punctul b) din cererea de clarificări trebuie să fie realizate pe etajele închiriate de Transelectrica.</p>

<p>art. 5.4 pct 2 și cele 4 încăperi cu destinația de zone de securitate/ administrativ pot fi realizate pe etajele închiriate sau trebuie realizate într-un spațiu separat de etajele închiriate?</p>	
<p>1.3 Pentru dimensionarea infrastructurii IT avem nevoie de următoarele clarificări:</p> <p>a) Numărul lucrătorilor care își vor desfășura activitatea în spațiul oferit</p> <p>b) Care este programul de lucru, în câte schimburi se lucrează?</p> <p>c) Spațiul de 100 mp aferent unui datacenter poate fi amplasat pe unul dintre etajele închiriate?</p> <p>d) Care este numărul de routere dorit?</p> <p>e) Care este numărul de switchuri dorit?</p> <p>f) Care este capacitatea de răcire a instalațiilor de aer condiționat pentru datacenter, având în vedere indicațiile din Caietul de Sarcini, respectiv 20.000 BTU capacitate maximă și 96.000 de BTU capacitate minimă (art. 6.1 lit. a).</p>	<p>a) Numărul previzionat de angajați este 470 angajați.</p> <p>b) Programul de lucru actual este de luni până joi, între orele 7.30-16.00 și vinerea între orele 7.30-13.30.</p> <p>c) DA, spațiul de 100mp aferent unui DataCenter poate fi amplasat pe unul dintre etajele închiriate.</p> <p>d) Minim un router pentru conectarea între sedii.</p> <p>e) Minim 1 switch pentru conectarea între sedii</p> <p>f) Se menține cerința ca instalația de aer condiționat să aibe capacitatea minimă 96.000 BTU ( se elimină cerința 20.000 BTU capacitate maximă).</p>

Totodată, informăm operatorii economici că:

1) TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR se **modifică** astfel:

din 20 IULIE 2020 ORA 15.30 **în 21 IULIE 2020 ORA 10.00**

2). DATA ȘI ORA DESCHIDERII OFERTELOR se **modifică** astfel:

din 20 IULIE 2020 ORA 16.00, în **21 IULIE 2020 ORA 10.30.**

Prezenta clarificare face parte din Documentația de atribuire și produce efecte ca atare.