

E-Distribuție Muntenia S.A.,
Bd. Mircea Voda nr. 30, etaj 3
sector 3, București

Catre: CNTEE Transelectrica S.A.
Spre știință: Operatorul Pieței de Energie Electrică și de gaze
naturale „OPCOM” S.A
Directia Operatională -DEN
Directia Masurare OMEPA
PRE CNTEE Transelectrica S.A

În atenția domnului Președinte Comisie de analiză Gheorghe
Cristian VISAN
Marian OBRETIN

Data: 311875

Nr. 14.06.2022

Referitor: Adresa cu numărul 27526/08.06.2022 privind contestația nr.26421/08.06.2022 emisă de PRE CNTEE Transelectrica S.A Regie (Cod EIC 30XROTELREGIEROY)

Având în vedere contestația primită din partea Transelectrica cu privire la datele măsură aferente lunii de decontare Martie 2022 și încărcate la OMEPA pentru PRE CNTEE Transelectrica S.A Regie , în urma analizării datelor transmise a fost identificată o eroare de agregare a datelor de măsură.

Luând în considerare cele expuse mai sus, considerăm ca solicitarea PRE CNTEE Transelectrica S.A Regie de corectare a decontării pe piața de echilibrare pentru luna Martie 2022 este justificată, astfel încât cantitățile înregistrate/raportate să reflecte realitatea.

Cu stimă,

Manager Bilant și Masura
Mihai STANCU