

## NTC ferme pentru Decembrie 2015: licitatii lunare\_V0

Luand in considerare :

- Programe de retrageri in SEN si SE interconectate;
- Generatie initiala in CHE Portile de Fier si Djerdap **1337 MW** (700 MW + 637 MW) ; CEE 1500MW+CEF 150MW;
- Limita pe LEA400kV Portile de Fier-Djerdap **1600 A** (TC Portile de Fier) ;
- Export initial RO **800MW**, BG **800MW**
- Import initial GR+MK+AL+TR+HR **2580MW**, import initial RS **106MW**, import initial HU **2050MW**
- Masuri preventive si post-avarie. Schimbari proghozate; fara soldare; conventii bilaterale.

Valorile NTC fiabile pe granitele Romaniei in **Decembrie 2015** pentru licitatii lunare sunt :

NTC	01.12	02.12	03-04.12	05-06.12	07.12	08.12	09.12	10-11.12	12-13.12	14.12	15.12	16-31.12
			AT3 Arad								PdF-Slat	
			Isaccea-Rahman			Isaccea-Stupina						
					Dumbrava-Stejaru							
RO=>HU	700											a
HU=>RO	600	450							600			a
RO =>RS	550											a
RS =>RO	500											a
RO =>BG	200											a
BG =>RO	200											a
RO=>UA	50											
UA =>RO	100	50						100				
ROexport	1500											
ROimport	1400 <sup>#L+2TO</sup>	1200						1400 <sup>#L+2TO</sup>				

- TRM export/import in interfata RO **300MW / 400MW**; Suma TRM export pe granite cu BG, RS, HU;
- In regimuri post-avarie: LEA 220kV Portile de Fier-Resita-Timisoara  $1,2 \leq I$  termic  $20^\circ & 120\%$ TC ; AT Rosiori  $\leq 105-107\%$ ; LEA 110kV  $\leq 100\%$  ( $20^\circ C$ );
- Limita de incarcare inainte de **actiunea automaticilor P pe LEA 220kV Portile de Fier-Resita 1,2** ;
- Masuri preventive / postavarie: - Conditionari de regim (iarna 2015-2016);
- Masuri dispecerizare productie (\*)
- - modificare preventiva/postavarie a ploturilor AT400/220kV Arad, T400/110kV Arad, AT400/220kV Urechesti ;
- - descarcare/deconectare a unor grupuri in CHE Portile de Fier I post-avarie;

- conectarea post-avarie a T Oradea in rezerva (**2TO**), AT 400/220kV Mintia in rezerva (**2ATM**), a CT 110kV Iernut (**CI**);
- conectarea preventiva LEA 110kV Varadia-C.Surduc (**VrS**); deconectarea preventiva LEA 110kV Arad-CET Arad (**#L**)

### **TTC ferme pentru Decembrie 2015: licitatii lunare\_V0**

Valorile TTC fiabile pe granitele Romaniei in **Decembrie 2015** pentru licitatii lunare sunt :

TTC	01.12	02.12	03-04.12	05-06.12	07.12	08.12	09.12	10-11.12	12-13.12	14.12	15.12	16-31.12
<b>RO=&gt;HU</b>	<b>800</b>											
<b>HU=&gt;RO</b>	<b>700</b>		<b>550</b>							<b>700</b>		
<b>RO =&gt;RS</b>	<b>650</b>											
<b>RS =&gt;RO</b>	<b>600</b>											
<b>RO =&gt;BG</b>	<b>300</b>											
<b>BG =&gt;RO</b>	<b>300</b>											
<b>RO=&gt;UA</b>	<b>150</b>											
<b>UA =&gt;RO</b>	<b>200</b>	<b>150</b>							<b>200</b>			
<b>ROexport</b>	<b>1800</b>											
<b>ROimport</b>	<b>1800<sup>#L+2TO</sup></b>	<b>1600</b>							<b>1800<sup>#L+2TO</sup></b>			

- TRM export/import in interfata RO **300MW / 400 MW**;
- TRM export/import pe granita 100MW;
- **TTC export total in interfata RO # Suma TTC export pe granite:**

TRM export in interfata de interconexiune RO = suma TRM export pe granite cu BG, RS, HU.