

NTC ferme pentru mai 2025: licitatii lunare_v0

Valorile NTC fiabile pe granițele României în **mai 2025** licitații lunare

NTC	01 – 02.05	03 - 04.05	05 – 09.05	10 – 11.05	12-16.05	17-18.05	19 - 23.05	24 - 25.05	26 – 30.05	31.05	
RO=>HU	1000										a-JAO
HU=>RO	1000										a-JAO
RO =>RS	1000										a
RS =>RO	1000										a
RO=>BG	1900										a
BG=>RO	1900										a
RO=>UA	0										
UA=>RO	0										
RO=>MD	0										a
MD=>RO	0										a
RO export	3900										
RO import	3900										

- TRM export/import în interfața RO **300 MW**
- Deficit S4 in balanța aprobată cca. **336 MW**; Temperatura mediului ambiant 30°C;
- Măsuri preventive, condiționări de regim; Sunt considerate L 400 kV Țânțăreni – Kozlodui, circ.1 + circ.2 și L 400 kV Reșița - Pancevo, circ.1 + circ.2 în funcțiune în perioadele când sunt disponibile;
- CHE Portile de Fier I nu este considerată ca participantă la export, CTE Iernut si CHE Mărișelu (un grup) nu sunt considerate ca participante la import