

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

DIRECTORAT

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București,
România, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404,
Cod Unic de Înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

Nr. 3016 / 22.01.2026

HOTĂRĂREA nr. 13

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, („Directoratul”, „Compania”), în data de 22.01.2026,

în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (5) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- SA actualizat, în vigoare la data de 30.03.2023, în temeiul HAGEA nr. 1/26.01.2023 („Actul Constitutiv”) și ale secțiunii 6 din Regulile Interne ale Directoratului aprobate prin Decizia Consiliului de supraveghere nr. 34/06.09.2022 („Regulile Interne”),

respectiv președintele Directoratului, domnul Ștefăniță MUNTEANU și membrii Directoratului, domnul Florin-Cristian TĂTARU, domnul Cătălin-Constantin NADOLU, domnul, Victor MORARU și domnul Vasile Cosmin NICULA,

Având în vedere:

- Nota explicativă DRAR ENTSO-E nr.642/12.01.2026 privind recalcularea prețurilor maxime pentru achiziționarea de către Operatorul de transport și de sistem a serviciului energie reactivă pentru reglajul tensiunii în rețeaua electrică de transport,
- Prevederile alin 16¹ al art. 36 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
- Decizia ANRE nr. 2338/04.11.2025 privind acordarea derogării pentru operatorul de transport și sistem de la achiziționarea pe bază de piață a serviciului energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii,
- Art. 9 din Metodologia de stabilire a prețului maximal pentru achiziționarea de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în rețeaua electrică de transport, aprobată prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2024,

în temeiul prevederilor art. 9 alin.(1) din Metodologia aprobată prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2024, potrivit cărora *OTS aprobă prețul maximal stabilit conform prezentei metodologii pentru fiecare zonă de rețea în care a identificat necesitatea reglajului tensiunii prin achiziția de energie reactivă*, precum și al art.25 lit.g) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA,

cu acordul unanim al membrilor săi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Compania, în calitate de *OTS* (operator de transport și sistem), **pentru achiziționarea serviciului de sistem energie reactivă aferent reglajului tensiunii în rețeaua electrică de transport, aprobă următoarele prețuri maxime:**

- a) pentru zona Sibiu, se aprobă prețul maximal de 6,28 Lei/MVArh;
- b) pentru zona Argeș-Vâlcea, se aprobă prețul maximal de 10,02 Lei/MVArh,

pe baza calculului prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2 Prețurile maxime prevăzute la art. 1 sunt aplicabile în cadrul procedurii de achiziție de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în rețeaua electrică de transport.

Art. 3 În aplicarea art.9 alin.(2) din Metodologia de stabilire a prețului maximal pentru achiziționarea de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în rețeaua electrică de transport, aprobată prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2024, se va posta pe web-site-ul Companiei textul cuprins în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Entitățile organizatorice din cadrul Companiei, conform competențelor și reglementarilor interne în vigoare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 La data aprobării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea HD nr.235/18.09.2025.

DIRECTORATUL

Președinte

Ștefăniță
MUNTEANU




Membru

Victor
MORARU



Membru

Cătălin-Constantin
NADOLU



Membru

Vasile Cosmin
NICULA



Membru

Florin-Cristian
TĂTARU



Macheta de calcul al prețului maximal pentru achiziționarea de către OTS a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în RET

MACHETA CALCUL PREȚ MAXIMAL		
Data efectuării/revizuirii calculului	12.01.2026	12.01.2026
Zona de rețea în care OTS a identificat necesitatea reglajului tensiunii prin achiziția de energie reactivă	Argeș Vâlcea	Sibiu
Denumirea investiției constând în mijloacele proprii de compensare pe care OTS evită să le achiziționeze/instaleze	Bobină de reactanță și echipamente conexe	Bobină de reactanță și echipamente conexe
Puterea nominală a echipamentului/ echipamentelor de compensare [MVar]	100	100
Valoarea investiției [lei]	30.826.166	30.826.166
Cheltuielile cu amortizarea anuală aferentă investiției [lei]	1.926.635	1.926.635
Număr mediu de ore în care OTS a achiziționat serviciul de sistem pentru o zonă de rețea în anul calendaristic anterior (anul 2024)	1923	3066
Număr estimat de ore de funcționare (anul 2026) [ore]	1923	3066
Preț maximal [lei/(MVar * h)]	10,02	6,28

Director DRAR
ENTSOE
Adrian ȘUȚA



Manager
Simona LIȘMAN



Specialist
Elena HARIP



În temeiul prevederilor art. 9 alin.(1) din Metodologia aprobată prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2024, potrivit cărora OTS aprobă prețul maximal stabilit conform prezentei metodologii pentru fiecare zonă de rețea în care a identificat necesitatea reglajului tensiunii prin achiziția de energie reactivă, precum și al art.25 lit.g) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, precum și în aplicarea prevederilor alin 16¹ al art. 36 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Deciziei ANRE nr. 2338/04.11.2025 privind acordarea derogării pentru operatorul de transport și sistem de la achiziționarea pe bază de piață a serviciului energie electrică reactive pentru reglajul tensiunii,

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, reprezentată legal de către Directorat, în calitate de OTS (operator de transport și sistem),

a aprobat pentru achiziționarea serviciului de sistem energie reactivă aferent reglajului tensiunii în rețeaua electrică de transport, următoarele prețuri maximale:

- a) pentru zona Sibiu, se aprobă prețul maximal de 6,28 Lei/MVArh;
- b) pentru zona Argeș-Vâlcea, se aprobă prețul maximal de 10,02 Lei/MVArh

Prețurile mai sus aprobate sunt aplicabile în cadrul procedurii de achiziție de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în rețeaua electrică de transport:

MACHETA CALCUL PREȚ MAXIMAL		
Data efectuării/revizuirii calculului	12.01.2026	12.01.2026
Zona de rețea în care OTS a identificat necesitatea reglajului tensiunii prin achiziția de energie reactivă	Argeș Vâlcea	Sibiu
Denumirea investiției constând în mijloacele proprii de compensare pe care OTS evită să le achiziționeze/instaleze	Bobină de reactanță și echipamente conexe	Bobină de reactanță și echipamente conexe
Puterea nominală a echipamentului/ echipamentelor de compensare [MVAr]	100	100
Valoarea investiției [lei]	30.826.166	30.826.166
Cheltuielile cu amortizarea anuală aferentă investiției [lei]	1.926.635	1.926.635
Număr mediu de ore în care OTS a achiziționat serviciul de sistem pentru o zonă de rețea în anul calendaristic anterior (anul 2024)	1923	3066
Număr estimat de ore de funcționare (anul 2026) [ore]	1923	3066
Preț maximal [lei/(MVAr * h)]	10,02	6,28