

NTC ferme pentru Ianuarie 2016: licitatii lunare

Luand in considerare :

- Programe de retrageri in SEN si SE interconectate;
- Generatie initiala in CHE Portile de Fier si Djerdap **1370 MW** (700 MW + 670 MW) ; CEE 1500MW+CEF 150MW;
- Limita pe LEA400kV Portile de Fier-Djerdap **1600 A** (TC Portile de Fier) ;
- Export initial RO **600MW**, BG **800MW**
- Import initial GR+MK+AL+TR+HR **2465MW**, import initial RS **264MW**, import initial HU **2100MW**
- Masuri preventive si post-avarie. Schimburi prognozate; fara soldare; conventii bilaterale.

Valorile NTC fiabile pe granitele Romaniei in **Ianuarie 2016** pentru licitatii lunare sunt :

NTC	01-18.01	19-20.01	21-22.01	23-31.01
		Isaccea-Stupina	Stupina-Varna	
RO=>HU	650			a
HU=>RO	600			a
RO =>RS	500			a
RS =>RO	400			a
RO =>BG	300			a
BG =>RO	300			a
RO=>UA	50			
UA =>RO	100			
ROexport	1500			
ROimport	1400**+pl+VrS+#L			

- TRM export/import in interfata RO **300MW / 400MW**; Suma TRM export pe granite cu BG, RS, HU;
- In regimuri post-avarie: LEA 220kV Portile de Fier-Resita-Timisoara $1,2 \leq I$ termic $20^\circ \text{ & } 120\% \text{TC}$; AT Rosiori $\leq 105\text{-}107\%$; LEA 110kV $\leq 100\%$ (20°C);
- Limita de incarcare inainte de **actiunea automaticilor P pe LEA 220kV Portile de Fier-Resita 1,2** ;
- Masuri preventive / postavarie: - Conditionari de regim (iarna 2015-2016);
- Masuri dispecerizare productie (*): **deficit S4 1050MW** (aproape de limita impusa de PO "Puterile adm.in sect. caracteristice SEN")
- - modificare preventiva/postavarie a ploturilor AT400/220kV Arad, T400/110kV Arad, AT 400/220kV Urechesti, AT 400/220kV Iernut (pl);
- - descarcare/deconectare a unor grupuri in CHE Portile de Fier I post-avarie;
- - conectarea post-avarie a T Oradea in rezerva (**2TO**), AT 400/220kV Mintia in rezerva (**2ATM**), a CT 110kV Iernut (**CI**);
- - conectarea preventiva LEA 110kV Varadia-C.Surduc (**VrS**); deconectarea preventiva/postavarie LEA 110kV Arad-CET Arad / LEA 110kV CET Arad-Sofronea (**#L**)

TTC ferme pentru Ianuarie 2016: licitatii lunare

Valorile TTC fiabile pe granitele Romaniei in **Ianuarie 2016** pentru licitatii lunare sunt :

TTC	01-18.01	19-20.01	21-22.01	23-31.01
RO=>HU	750			
HU=>RO	700			
RO =>RS	600			
RS =>RO	500			
RO =>BG	400			a
BG =>RO	400			a
RO=>UA	150			
UA =>RO	200			
ROexport	1800			
ROimport	1800			

- TRM export/import in interfata RO **300MW / 400 MW**;
- TRM export/import pe granita 100MW;
- **TTC export total in interfata RO # Suma TTC export pe granite:**
TRM export in interfata de interconexiune RO = suma TRM export pe granite cu BG, RS, HU.