



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vâňători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; dircetar@inext.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970
web site: www.cetarad.ro

Nr. 5929 din 12.12.2017

Catre,

C.N.T.E.E. - TRANSELECTRICA S.A.
Spre stiinta E-DISTRIBUTIE BANAT SA

Prin prezenta va notificam C O N T E S T A T I A la Nota de decontare OPCOM nr. 101539/08.12.2017 , prin intermediul careia se modifica Nota de decontare OPCOM nr. 98763/21.11.2017. aferenta activitatii PRE CET ARAD in luna OCTOMBRIE 2017.

In fapt recunoastem ca fiind corecte valorile din Nota de decontare OPCOM nr. 98763/21.11.2017.

Investigind motivul pentru care a aparut aceasta modificare dintre valoarea dezechilibrelor negative ale PRE ARAD din nota initiala si valoarea dezechilibrelor negative ale PRE ARAD din nota finala, am concluzionat faptul ca operatorul de distributie E-Distributie Banat SA a transmis in data de 29.11.2017 catre OMEPA un fisier XML cu valorile finale masurate aprobat, si in acest fisier s-a strecut o greseala, in sensul ca la eticheta 30ZCCARDHRELBN-1 reprezentind Productia si consumul agregat aferent CET Arad – hidrocarburi, pe zona de licenta Electrica Banat (ELBN) a fost incarcata in mod eronat valoarea de consum de la eticheta 30ZECARADRELBN-Y reprezentind Productia si consumul agregat aferent PRE pe zona de licenta Electrica Banat (ELBN)

Va transmittem atasat procesul verbal, balanta si curbele de consum aferente lunii OCTOMBRIE 2017, asumate prin semnatura de catre E-Banat distributie, de unde rezulta ca valoarea consumului de la eticheta 30ZCCARDHRELBN-1 este 0 MWh. In mod eronat cu ocazia transmiterii XML-ului din data de 29.11.2017, a fost incarcata cantitatea de la eticheta 30ZECARADRELBN-Y in valoare de 220.33 MWh. Astfel dupa agregare consumul PRE CET ARAD s-a dublat de la 220.33 MWh la 440.66 MWh, diferenta agregata pe curba orařa regasindu-se ca si majorare de dezechilibru negativ al PRE CET ARAD.

Valoarea initiala de dezechilibru negativ conf ND OPCOM 98763/21.11.2017 a fost 546.697 MWh, valoarea finala conf. ND OPCOM 101539/08.12.2017 fiind de 761.957 MWh.

Pe cale de consecinta contestam ND OPCOM 101539/08.12.2017 ca fiind eronata si recunoastem ND OPCOM 98763/21.11.2017 ca fiind corecta.

Va rugam sa constatati corectitudinea contestatiei noastre si sa dispuneti corectarea valorilor si returnarea sumelor incasate in mod nejustificat.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
Ing. MALOS ROBERT



Fax: 0213035610 ; 0372876276

Intocmit
SEF CMEC
Ing. Hafiuç florin