

NTC ferme pentru ianuarie 2019: licitatii lunare_v0

- Programe de retrageri in SEN si SE interconectate; CNE Cernavoda **1400 MW** ;
- Limita pe LEA 400kV Portile de Fier-Djerdap **1600 A** (limita data de TC, se admite o incarcare de pana la 105%I_{TC});
- Export initial RO **700 MW**, BG **600 MW**, UA **450 MW**;
- Import initial HU **2400 MW**, RS **60 MW**, HR **900 MW** MK+AL+GR=**1200 MW**;
- Masuri preventive si post-avarie; schimburi prognozate; fara soldare; conventii bilaterale

Valorile NTC fiabile pe granitele Romaniei in **ianuarie 2019** pentru licitatii lunare sunt :

NTC	1-31.01	
RO=>HU	650	a
HU=>RO	700	a
RO =>RS	600	a
RS =>RO	800	a
RO=>BG	250	a
BG=>RO	300	a
RO=>UA	50	
UA=>RO	400	
RO export	1550	
RO import	2200	

- TRM export / import in interfata RO 300 MW / 400 MW;