

NTC pentru Ianuarie 2014 _V0 :

Luand in considerare :

- Programe de retrageri in SEN si SE interconectate (fara retrageri in SEE in Ianuarie 2014, 1 LEA 400kV retrasa in SK fara efect semnificativ);
- Generatie initiala in CHE Portile de Fier si Djerdap 1330 MW (700MW +630 MW);
- Limita pe L400kV Portile de Fier-Djerdap **1600 A** (TC Portile de Fier); reglaje de **iarna** la protectii in Serbia ;
- Automatici de putere pe LEA 220kV Portile de Fier-Resita deconectate;
- Import initial GR(dec.ITcc)+MK+AL 1100MW,Turcia import 450MW, HU import initial 2150MW, RS import initial 327MW.;
- Export initial RO 600MW, BG 700 MW
- Masuri preventive si post-event. Schimburi proghozate; fara soldare; conventii bilaterale.

Valorile NTC fiabile pe granitele Romaniei in **Ianuarie 2014** sunt :

NTC	01-31.01
	2014
	-
RO=>HU	650
HU=>RO	350
RO =>RS	600
RS =>RO	300
RO =>BG	150
BG =>RO	150
RO=>UA	50
UA =>RO	100
ROExport	1450
ROImport	900

- TRM export/import in interfata RO **300 MW / 400 MW**

- TRM export in interfata RO+BG **300 MW**

- Limita import calculata pentru : CET lenuit 280MW;

S4 730MW; + conectare preventiva/post-avarie a T2 Oradea la dec. LEA Rosiori-Gadalin.