



Program PIF WPP Gebeleisis 70MW - 03.12.2012 - 09.12.2012

La data de : 03.12.2012	
Nr. Turbine in operare	0
Nr. total turbine in PIF	35

Nr. Crt.	Ziua	Ora	Turbine puse sub tensiune	Numarul total de turbine ce se afla sub tensiune	Puterea maxima disponibila
1.	Luni 03.12.2012	08.30	- La turbinele WTG No 01, WTG No 02, WTG No 03, WTG No 04, WTG No 12 si WTG No 13 încep si se executa testele specifice PIF; -Urmatoarele turbine:WTG No 01, WTG No 02, WTG No 03, WTG No 04, WTG No 12 si WTG No 13 funcționează si sunt monitorizate de VESTAS SERVICE pentru urmatoarele 24h;	6	12 MW
2.	Marti 04.12.2012	08.30	- Urmatoarele turbine WTG No 01, WTG No 02, WTG No 03, WTG No 04, WTG No 12 si WTG No 13 sunt preluate de VESTAS SERVICE si vor fi monitorizate permanent; - La turbinele WTG No 05, WTG No 06, WTG No 07, WTG No 08, WTG No 09, WTG No 10, si WTG No 11 încep si se executa testele specifice PIF; -Urmatoarele turbine: WTG No 05, WTG No 06, WTG No 07, WTG No 08, WTG No 09, WTG No 10, si WTG No 11 funcționează si sunt monitorizate de VESTAS SERVICE pentru urmatoarele 24h;	13	26 MW
3.	Miercuri 05.12.2012	08.30	-Urmatoarele turbine WTG No 05, WTG No 06, WTG No 07, WTG No 08, WTG No 09, WTG No 10, si WTG No 11 sunt preluate de VESTAS SERVICE si vor fi monitorizate permanent; - La turbinele WTG No 15, WTG No 16, WTG No 17, WTG No 26 si WTG No 30 încep si se executa testele specifice PIF; - Turbinele WTG No 15, WTG No 16, WTG No 17, WTG No 26 si WTG No 30 funcționează si sunt monitorizate de VESTAS SERVICE ;	18	36 MW
4.	Joi 06.12.2012	08.30	- Urmatoarele turbine WTG No 15, WTG No 16, WTG No 17, WTG No 26 si WTG No 30 sunt preluate de VESTAS SERVICE si vor fi monitorizate permanent; - La turbinele WTG No 31, WTG No 32 si WTG No 33 încep si se executa testele specifice PIF; -Urmatoarele turbine: WTG No 31, WTG No 32 si WTG No 33 funcționează si sunt monitorizate de VESTAS SERVICE pentru urmatoarele 24h;	21	42 MW
5.	Vineri 07.12.2012	08.30	- Urmatoarele turbine WTG No 31, WTG No 32 si WTG No 33 sunt preluate de VESTAS SERVICE si vor fi monitorizate permanent; - La turbinele WTG No 14, WTG No 18, WTG No 19, WTG No 20, WTG No 21, WTG No 22 si WTG No 23 încep si se executa testele specifice PIF; - Turbinele WTG No 14, WTG No 18, WTG No 19, WTG No 20, WTG No 21, WTG No 22 si WTG No 23 funcționează si sunt monitorizate de VESTAS SERVICE ;	28	56 MW
6.	Sambata 08.12.2012	08.30	- Urmatoarele turbine WTG No 14, WTG No 18, WTG No 19, WTG No 20, WTG No 21, WTG No 22 si WTG No 23 sunt preluate de VESTAS SERVICE si vor fi monitorizate permanent; - La turbinele WTG No 24, WTG No 25, WTG No 27, WTG No 28, WTG No 29, WTG No 34 si WTG No 35 încep si se executa testele specifice PIF; - Turbinele WTG No 24, WTG No 25, WTG No 27, WTG No 28, WTG No 29, WTG No 34 si WTG No 35 funcționează si vor fi monitorizate de VESTAS SERVICE ;	35	70 MW

Numar turbine operationale = 35 (la inceputul saptamanii in discutie - 0 turbine)
Numar turbine ce se pun sub tensiune = 35 (WTG No 01, WTG No 02, WTG No 03, WTG No 04, WTG No 05, WTG No 06, WTG No 07, WTG No 08, WTG No 09, WTG No 10, WTG No 11, WTG No 12, WTG No 13, WTG No 14, WTG No 15, WTG No 16, WTG No 17, WTG No 18, WTG No 19, WTG No 20, WTG No 21, WTG No 22, WTG No 23, WTG No 24, WTG No 25, WTG No 27, WTG No 28, WTG No 29, WTG No 30, WTG No 31, WTG No 32, WTG No 33, WTG No 34 si WTG No 35)

Intocmit
Ing. Macarov Petrică