

ICEMENERG

Estimarea duratei probelor de casa la CEE Silistea

Succesiunea probelor		Ziua	Ora
Conectare aparatura ICEMENERG		1.03	10:00 - 13:00
Cuplare AI de la WFMS si calibrare AI		2.03	9:00 - 12:00
Realizare conditii pentru efectuarea programului de probe			
Verificarea reglajului puterii active la o valoare de consemn mai mica decat puterea disponibila ($P_d > 30\%P_i$)		2.03	12:00 - 14:00
Verificarea asigurarii reglajului de tensiune in Pdr ($P_d > 10\%P_i$)		2.03	14:00 - 17:00
Verificarea ramanerii in functiune la frecvente de 47 / 47,5Hz ($P_d > 10\%P_i$)		2.03	17:00 - 18:00
Verificarea functionarii in conditii normale a CEE cu $P_1 = P_d$		2.03	18:00 - 21:00
Verificarea functionarii la variatii de frecventa ($P_d > 20\%P_i$)		3.03	9:00 - 12:00
Asigurarea factorului de putere 0,95 inductiv/capacitiv in Pdr ($P_d > 20\%P_i$)		3.03	12:00 - 14:00
Verificarea diagramei P-Q in Pdr [$P_d = (90 - 100)\%P_i$]		3.03	14:00 - 16:00
Verificarea functionarii la conectare / deconectare CEEF		3.03	16:00 - 17:00
Verificarea functionarii in conditii normale a CEE cu $P_2 = 75\%P_d$		3.03	17:00 - 20:00
Deconectare aparatura		4.03	9:00 - 11:00

Ordinea probelor se poate schimba in functie de conditiile de vant.
Durata fiecarei probe este estimata pe baza experientei anterioare.

Elaborat:
ICEMENERG
Rodica Zlatanovici

1.03.2011