

Situația unităților generatoare conform [Ordinului ANRE nr. 51/17.04.2019](#) privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public

Nr. Crt	Unitate generatoare	Gestionar	GGG/ CFMG	Categoria	Putere activă aprobată în ATR	Data punere sub tensiune	Program de punere sub tensiune pentru perioada de probe	Emitere NPT	Emitere NFP	Emitere CDC	Emitere NFF	Emitere NFL	Precizari CDC	Revocare CDC	Observații (Derogații)
1	HA 6 - CHE Stejaru	S.P.E.E. Hidroelectrica S.A. – S.H. Bistrița Piatra Neamț	GGG	D	54,212 MW	29.10.2019		acord NPT catre DELGAZ Grid 29.10.2019		44869 /29.10.2019	44869 /29.10.2019		Conform Ord. 72/2017 cu excepția: - stare RFA - LVRT		1) Echipamentele au fost achiziționate înainte de 17.05.2018
2	TG 1 - CET Arad	CET Arad S.A.	GGG	D	-	15.11.2019		acord NPT 15.11.2019							1) Fără ATR. 2) Pborne=60 MW